



Aprobat
DI. Mihail IACOB
Director general

„ ” 2019

CAIET DE SARCINI

Pentru cererea ofertei de preț la procurarea acumulatorilor necesare pentru surse de alimentare continuă cu energie electrică (UPS) instalate la stațiile Î.S. „Radiocomunicații”

Capitolu I. CERINȚE SPECIFICE

1. Oferta tehnică va fi astfel prezentată, încât să reflecte concordanța cu caracteristicile solicitate. Echipamentele solicitate trebuie să fie noi și de ultima generație.

Capitolu II. CARACTERISTICILE TEHNICE SOLICITATE

2.1. Cerințe de bază:

Parametru	Tip nr.1	Tip nr.2
Tensiune nominala	12V	12V
Capacitatea bateriei (25°C)	9Ah (20 Hr)	7,2Ah (20 Hr)
Terminal position		
Terminal Type		
Tehnologia	AGM	AGM
Auto descărcare	≤ 3% din capacitate pe luna la 20°C (medie)	
Durata de viață	>5ani	>5ani
Dimensiuni (LxIxH)	151x65x94	151x65x94
Deviația greutății de la nominal:	± 5%	± 5%
Garanția	36 luni	36 luni
Cantitatea, buc	160	240

COORDONAT:
Nicolai Covtun, director tehnic

EXECUTOR:
Mihail Iakimeak, inginer coordonator ST