



Aprobat
Dl. Mihail IACOB
Director general

_____ 2019

CAIET DE SARCINI

Pentru cererea ofertei de preț la procurarea dispozitivelor
de anclășare automată a alimentării de rezervă (AAR)

1. CERINȚE SPECIFICE

Oferta tehnică va fi astfel prezentată, încât să reflecte concordanța cu caracteristicile solicitate. Echipamentele solicitate trebuie să fie noi și de ultima generație.

2. CARACTERISTICELE TEHNICE SOLICITATE

2.1. Cerințe de bază:

- Tensiune nominală: **0,4kV (380V)**
- Frecvența: **50Hz**
- Curent nominal: **250A**
- Timpul comutării: **nu mai mult de 0,2sec**
- Parametri monitorizați: **Dispariția a cel puțin uneia dintre faze; reducerea tensiunii simetrice sau asimetrice a uneia dintre faze; rotirea fazelor**
- Fixarea panoului AAR: **pe perete**

3. ALTELE

- Cantitatea: **8 buc.**
- Termenul de garanție: **treizeci și șase (36) luni.**
- Termen de livrare: **pînă la 45 zile**

COORDONAT:

Nicolai Covtun, director tehnic

EXECUTOR:

Mihail Iakimeak, șef ST