



Aprobat
DI. Mihail IACOB
Director general

„25” iulie 2018

CAIET DE SARCINI



Pentru Cererea ofertelor de preț
întru achiziționarea acumuloarelor necesare pentru surse de alimentare continuă cu
energie electrică (UPS) instalate la stațiile Î.S. „Radiocomunicații”

Capitolu I. CERINȚE SPECIFICE

1. Oferta tehnică va fi astfel prezentată, încât să reflecte concordanța cu caracteristicile solicitate. Echipamentele solicitate trebuie să fie noi și de ultima generație.

Capitolu II. CARACTERISTICILE TEHNICE SOLICITATE

2.1. Cerințe de bază:

Parametru	Valoare
Tensiune nominala	12V
Capacitatea bateriei (25°C)	12Ah (20 Hr)
Terminal Type	
Terminal position	
Tehnologia	AGM
Auto descărcare	$\leq 3\%$ din capacitate pe luna la 20°C (medie)
Durata de viață	≥ 5 ani
Dimensiuni (LxIxH)	151x98x94
Deviația greutatei de la nominal:	$\pm 5\%$
Garanția	36 luni
Cantitatea, buc	440

COORDONAT:
Nicolai Covtun, director tehnic

EXECUTOR:
Mihail Iakimeak, inginer coordonator ST