

Aprob:
Mihail IACOB
Administrator
Î.S. „Radiocomunicații”

” ” 2023

CAIET DE SARCINI

Licitație pentru procurarea, instalarea și punerea în exploatare a instalației de semnalizare și avertizare la incendiu în Blocul administrativ Î.S. „Radiocomunicații”, amplasat pe adresa: mun. Chișinău, str. Drumul viilor 28/2.


Capitolu I.

CERINȚE SPECIFICE

- 1.1 Oferta tehnică să fie prezentată astfel, încât să reflecte concordanța între caracteristicile solicitate și cele oferite.
- 1.2 Echipamentul solicitat trebuie să fie nou/neutilizat și de ultima generație.
- 1.3 Echipamentele și materialele trebuie să corespundă cerințelor standardelor SM EN-54 și să fie certificate.
- 1.4 Lucrările de proiectare, instalare și punere în exploatare trebuie să fie îndeplinite în conformitate cu cerințele documentului normativ NCM E.03:2018.

Capitolu II. CONDIȚII TEHNICE față de echipamentul ISAI

- 2.1 Echipamentul solicitat trebuie să asigure funcționarea instalației de semnalizare și avertizare la incendiu (**ISAI**) în spațiile tehnologice și auxiliare ale Blocului administrativ, amplasate în 5 nivele (4 etaje plus subsol).
- 2.2 De a prevedea implementarea **ISAI** adresabil (cu detectoare de incendiu adresabile).
- 2.3 Schemele etajelor blocului administrativ să fie transmise prin e-mail, la solicitarea participantului la licitație.
- 2.4 Echipamentul de control și semnalizare la incendiu (**ECSI**) trebuie să fie instalat în încăperea postului de gardian, amplasat la primul etaj al Blocului administrativ (încăperea nr. 103). Monitorizarea panoului informativ al **ECSI** și preluarea semnalului de alarmă la incendiu trebuie să fie efectuată de către gardian (paza fizică).
- 2.5 Dispozitivul **ECSI** de control dublicat trebuie să fie instalat la primul etaj, la intrarea din partea scării de rezervă.
- 2.6 Implementarea **ISAI** va prevedea următoarele etape tehnico-organizaționale:
 - Elaborarea, coordonarea și aprobarea proiectului tehnic;
 - Procurarea și instalarea echipamentelor;
 - Punere în exploatare al sistemului;
 - Primirea în exploatare al sistemului de către comisia de recepție;
 - Întreținerea tehnică al sistemului pe o perioadă de garanție.



2.7 Termenul de Garanție pentru echipamentul propus, inclusiv pentru toate componentele adiționale, trebuie să fie pentru o perioadă minimă de treizeci și șase (36) luni de la data punerii în funcțiune - semnării actului de primire-predare. Pe toată perioada de garanție, furnizorul își va asuma obligația de a asigura, fără costuri adiționale, remedierea defecțiunilor echipamentului prin repararea sau înlocuirea componentelor defectate.

Capitolu III.

ALTELE

- 3.1. Să fie indicată periodicitatea deservirii tehnice **ISAI** și conținutul acestora.
- 3.2. Să fie prezentată documentația tehnică a echipamentului și certificatele de conformitate ale acestora.
- 3.3. Să fie prezentat (în 2 exemplare) proiectul tehnic **ISAI**.

Comisia de licitație:

Nicolai COVTUN

Vergil NAROLSCHI

Executant:

Iurie DEMCIUC, șef SSMPI